

MÜLLER SYSTEM-LAGERTECHNIK



Birkenstraße 16 89257 Illertissen-Tiefenbach Telefon 07303/9607-0 Fax -29
E-mail: info@LMS-Lagertechnik.de Internet www.LMS-Lagertechnik.de

Inspektionsprotokoll Sichtprüfung gemäß BGR 234 der gew. Berufsgenossenschaft

Firma:		Standort:	
Hersteller/Typ:		Auftrags./ Serien-Nr.:	
Sonstiges:		Inbetriebnahme / Baujahr:	

Fachbodenregale Palettenregale Kragarmregale Einfahrregale Durchfahrregale Durchlaufregale

i.O. inst. **Regalzustand gemäß Spezifikation**

- Lotrechte der Regalstützen
- Sturzsicherungen an Regalende
- Trägereinhängung / Klauen (Stichproben)
- Trägersicherungen (Stichproben)
- Verschraubungen (Stichproben)
- Schweißnahtklasse im Grundmaterial (Stichproben)
- Fußplatten
- Bodenverankerung
- Schutz
- Führungsschiene (wenn vorhanden)
- Fußbodenbeschaffenheit

i.O. inst. **Beschädigung an Bauteilen**

- Verankerung
- Ständer / Stützen
- Fachwerk
- Palettenträger
- Fachboden (wenn vorhanden)
- Deckenträger (wenn vorhanden)
- Fußplatten
- Bodenverankerung
- Kammschutz
- Führungsschiene (wenn vorhanden)
- Beschädigung durch Belastung, Schweißen, Anbau

i.O. inst. **Bedienung der Regale**

- Zulässige Ladungsträger verwendet
- Ordnungsgemäße Einlagerung
- Hinweis Zutrittsverbot (wenn vorgeschrieben)

i.O. inst. **Kennzeichnung**

- Regaltypenschild
Hersteller oder Lieferant, Baujahr, Typ, Tragkraft je Fach, Tragkraft je Feld, Einhängung 1. Etage, li. Fachweiten
- Anlagenschild (optional)
Hersteller oder Lieferant, Baujahr, Typ, Tragkraft je Fach, Tragkraft je Feld, Einhängung 1. Etage, li. Fachweiten
- Sicherheitsbeschilderungen und Kennzeichnung von Durchgängen und Durchfahrten

Prüfbefund

Datum

Unterschrift


Prüfplakette erteilt

ja
 nein

Prüfstempel

MÜLLER SYSTEM-LAGERTECHNIK

Birkenstraße 16 89257 Illertissen-Tiefenbach Telefon 07303/9607-0 Fax -29
E-mail: info@LMS-Lagertechnik.de Internet www.LMS-Lagertechnik.de



Inspektionsprotokoll Sichtprüfung gemäß BGR 234 der gew. Berufsgenossenschaft

Seite 2

Inspektionsablaufplan

Es wird empfohlen, dass baldmöglichst nach Entdeckung des Schadens, jeglicher Schaden an Regalen einer objektiven Beurteilung über die Gefährlichkeit und der Einsturzgefahr von den für die Einrichtungssicherheit verantwortlichen Personen unterzogen wird. Mit Hilfe des in gezeigten Ablaufplans sind entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

